

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 59»**

города Ижевска Удмуртской Республики

426027 г.Ижевск, ул.Володарского, 52, тел./факс (3412) 68-10-11, e-mail: sc059@IZH-SHL.UDMR.RU
426027 г. Ижевск, ул. Камская, 6А, тел./факс (3412) 66-64-34, e-mail: sc059@IZH-SHL.UDMR.RU
ИНН 1835030350 КПП 183501001 ОГРН 1021801663674 ОКВЭД 85.14

**Отчет о выполнении предписаний
пожарной безопасности № 01/07/3:**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1.	Провести испытание пожарных лестниц, ведущих на кровлю здания в количестве 2-х штук	01.09.2024	Директор Заместитель директора по АХР	Не выполнено
2.	Оснастить уличные склады системой пожарной автоматики	01.09.2024	Директор Заместитель директора по АХР	Не выполнено
3.	Определение пожарной категории для помещения (ул. Камская, 6а)	01.09.2024	Директор Заместитель директора по АХР	Выполнено
4.	Привести в исправное состояние систему пожарной автоматики	01.09.2024	Директор Заместитель директора по АХР	Не выполнено

Директор МБОУ «СОШ № 59»



Е.Ш. Калимулина